

REDIGERE SU CARTA INTESTATA INSTALLATORE

OGGETTO: Verbale di collaudo della prova di tenuta a pressione dell'impianto di adduzione del gas (*metano o g.p.l.*) ai sensi del punto 5.6 del D.M. 12 Aprile 1996, realizzato presso la ditta "-----"

Il sottoscritto ----- con domicilio in Via -----
in qualità di ----- della ditta "-----"
con sede legale in Via -----

DICHIARA

Di aver eseguito in data ----- la prova di tenuta a pressione dell'impianto di adduzione del gas all'impianto termico costituito da:

- n° ----- generatore tipo ----- da kw -----

installato presso la ditta "-----" sita in Via -----

La prova di tenuta è stata eseguita immettendo nell'impianto aria ad una pressione di 1 Bar per la durata di 24 ore.

La lettura è stata effettuata con manometro di idonea sensibilità.

Al termine della prova non si sono verificate cadute di pressione rispetto alla lettura iniziale e pertanto la prova di tenuta ha avuto esito favorevole.

Il presente verbale di collaudo viene rilasciato ai sensi del D.M. 12 Aprile 1996 ed ai fini della richiesta del Certificato di Prevenzione Incendi, secondo quanto stabilito dal D.M. 4 Maggio 1998.

Data,

L'installatore

(timbro e firma)